



ДСНС України  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(ГУ ДСНС України у Херсонській області)

Суворовський районний відділ м. Херсона

вул. Молодіжна, 6, м. Херсон, 73000, тел.: (0552)26-18-25, факс (0552) 49-41-29

АКТ № 26,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Головний лікар пологового будинку Суворовського району ім.. З.С. Клименко

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

Остапчук Юрій Михайлович

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 01983772,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м. Херсон, вул. Гоголя, 1, т. 22-63-69

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення та територію пологового будинку Суворовського

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

району ім.. З.С. Клименко, за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, 1,

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: незначний

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 75 від 02.04.2018 року.	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку № 24 від 10.04.2018 року.	<input type="checkbox"/> позапланова;

**Строк проведення перевірки:**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
10	04	2018	11	30	11	04	2018	15	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Суворовського районного відділу м. Херсона Головного управління ДСНС  
(найменування органу ДСНС України)(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

України у Херсонській області лейтенант служби цивільного захисту Демкович Ігор Ігорович,

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/  
фізична особа-підприємець:

Завідуючий господарством Хутковський Павло Миколайович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
+ була у період з 05.12.2017р. по 07.12.2017р. Акт перевірки № 135 від 07.12.2017р. Розпорядчий документ – наказ № 22 від 20.09.2017 р.	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		+			пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта</b>						
				+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.					
	<b>5.Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки.</b>	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
	<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території.</b>	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
	<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд.</b>	+				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
	<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів.</b>		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
	<b>9. Стан утримання інженерного обладнання.</b>					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів.	+				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм.	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм.			+		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
	<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів.		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
	<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог.			+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм.	+				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
	<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої</b>	+				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	<b>пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	<b>Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	<b>Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			+		розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	<b>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</b>			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	<b>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	<b>11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі</b>	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	правилам техногенної безпеки					стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	+				стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	

<i>Акушерський корпус</i>			
1	Розділ V, глава I, пункти 1.2	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення акушерського корпусу не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
2	Розділ V, глава I, пункт 1.4	«ППБУ»	Не заключений договір на технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
3	Розділ III, глава 2, п. 2.37.	«ППБУ»	Двері, що відділяють загальні коридори від сходових клітин не забезпечено пристроями для самозачинення з ущільненням у притворах в повному обсязі.
4	Розділ V, глава 1, п. 1.2.	«ППБУ»	Сигнал від приймально-контрольного приладу установки автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого нагляду пожежної охорони.
5	Розділ III, глава 2, п. 2.32.	«ППБУ»	Евакуаційні шляхи та виходи не забезпечено світловими покажчиками "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела евакуаційного(аварійного) освітлення в повному обсязі.
6	Розділ V, глава 1, п. 1.1.	«ППБУ»	Внутрішній протипожежний водогін у несправному стані.
7	Розділ V, глава 2, п. 2.2, підпункт 3	«ППБУ»	Пожежні кран-комплекти не доукомплектовані пожежними рукавами, стволами та з'єднувальними гайками однакового діаметру.
8	Розділ V, глава 2, п. 2.2.	«ППБУ»	Не проведено технічне обслуговування пожежних кран – комплектів та не перевірка їх на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів у спеціальному журналі обліку ТО.
9	Розділ V, глава 2, п. 2.1 підпункт 10	«ППБУ»	На зовнішньому фасаді будівлі відсутній покажчик (об'ємний зі світильником, або плоский із застосуванням світло – відбивного покриття) місця розташування найближчого пожежного гідранту.
10	Розділ V, глава 3, п. 3.6	«ППБУ»	Приміщення кабінету статистики не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння (сертифікованими вогнегасниками).
11	Розділ IV, глава 1, п. 1.24	«ППБУ»	Приміщення електроцитувої не відокремлено від загального коридору сертифікованими протипожежними дверима.
12	Розділ III, глава 2, п. 2.23	«ППБУ»	На шляхах евакуації на першому поверсі (навпроти центрального виходу) оздоблення стін виконано з горючих матеріалів.
<i>Гінекологічний корпус</i>			
13	Розділ V, глава I, пункти 1.2	«ППБУ»	Приміщення гінекологічного корпусу не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
14	Розділ V, глава I, пункт 1.4	«ППБУ»	Не заключений договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
15	Розділ V, глава I, пункт 1.4	«ППБУ»	Сигнал від приймально-контрольного приладу установки

	глава 1, п. 1.2.		автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого нагляду пожежної охорони.
16	Розділ III, глава 2, п. 2.5	«ППБУ»	Не виконано вогнезахисне оброблення дерев'яних конструктивних елементів покрівлі.
<i>Лабораторія</i>			
17	Розділ V, глава I, пункти 1.2	«ППБУ»	Приміщення корпусу не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
18	Розділ V, глава I, пункт 1.4	«ППБУ»	Не заключений договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
19	Розділ V, глава 1, п. 1.2.	«ППБУ»	Сигнал від приймально-контрольного приладу установки автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого нагляду пожежної охорони.
20	Розділ III, глава 2, п. 2.5	«ППБУ»	Не виконано вогнезахисне оброблення дерев'яних конструктивних елементів покрівлі.
21	Розділ III, глава 2, п. 2.23	«ППБУ»	На шляхах евакуації оздоблення стін виконано з горючих матеріалів.
<i>Побутовий корпус</i>			
22	Розділ V, глава I, пункти 1.2	«ППБУ»	Приміщення побутового корпусу не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
23	Розділ V, глава I, пункт 1.4	«ППБУ»	Не заключений договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
24	Розділ V, глава 1, п. 1.2.	«ППБУ»	Сигнал від приймально-контрольного приладу установки автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого нагляду пожежної охорони.
<i>Автобокси</i>			
25	Розділ V, глава I, пункти 1.2	«ППБУ»	Приміщення автобоксів не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
26	Розділ V, глава I, пункт 1.4	«ППБУ»	Не заключений договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
27	Розділ V, глава 1, п. 1.2.	«ППБУ»	Сигнал від приймально-контрольного приладу установки автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого нагляду пожежної охорони.
28	Розділ III, глава 2, п. 2.5	«ППБУ»	Не виконано вогнезахисне оброблення дерев'яних конструктивних елементів покрівлі.
<i>Зовнішня територія</i>			
29	Розділ V, глава III, пункт 3.11	ППБУ	На території відсутній пожежний щит.



**ПЕРЕЛІК****питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної  
перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Суворовського  
РВ м. Херсона Головного управління  
ДСНС України у Херсонській області  
лейтенант служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

Демкович Ігор Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу

Завідувач господарством

  
(підпис)

Хутковський Павло  
Миколайович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «11» 04 2018 року

Головний лікар  
пологового будинку  
Суворовського району  
ім. З.С. Клименко  
(посада)

  
(підпис)

Остапчук Юрій Михайлович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012р. № 5403-VI

1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998р. № 15/98 – ВР
1.5	ЗУ №85/96	«Про страхування»	Закон України	від 07 березня 1996р. №85/96-ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013р. № 564
2.5	ПКМУ № 75	Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 лютого 2016р. № 75
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Перелік суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015р. № 775

		надзвичайних ситуацій		
2.9	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013р. № 444
2.10	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013р. № 787
2.11	ПКМУ №138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017р. № 138
2.12	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014р. № 11
2.13	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014р. № 6
2.14	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013р. № 729
2.15	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007р. р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.4	Методика прогнозування	Методика прогнозування наслідків виліву (викиду)	Наказ МНС, Мінагрополітики,	від 27 березня 2001р. № 73/82/64/122,

	ХНО	небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Мінекономіки, Мінекології	зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001р. за № 326/5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002р. за № 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003р. за № 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006р. за № 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013р. за № 1988 /24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004р. за № 720 /9319
3.10	ДБН В.1.1.7-2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Мінрегіонбуду України	від 31 жовтня 2016р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006р. № 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики	від 04 грудня 2006р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007р. за № 313 /13580